COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

Parauapebas-Pará, 19 de Março de 2019.

DE: Comissão Permanente de Licitação
PARA: Empresas interessadas em participarem da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2018-021SEMOB

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de pavimentação asfáltica de 35 km da principal via de escoamento desta cidade e região situada entre assentamento Carajás e a Vila Carimã na zonal rural do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

Dúvida enviada pela empresa LB CONSTRUÇÕES LTDA.

Resposta 1 – A Comissão Permanente de Licitação informa que enviou os questionamentos feitos pela licitante à equipe técnica da SEMOB, sendo elaborada resposta, conforme documento em anexo, onde consta as respostas elaboradas pela equipe técnica da SEMOB, e as perguntas elaboradas pela empresa.

Atenciosamente,

FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Parauapebas/PA, 12 de março de 2019.

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018 - 021SEMOB.

Trata-se pedido de esclarecimento em atenção ao Edital N° 3/2018-021SEMOB - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: LB Construções Ltda; C.N.P.J. Nº 04.596.898/0001-63; Insc. Est. Nº 03.028.349-3; Rod. Duque de Caxias, S/Nº - Bairro Paraíso – CEP: 68.925-000 - Santana – AP

No âmbito do Edital de Concorrência nº 3/2018-021SEMOB, vimos através deste solicitar esclarecimentos conforme se segue:

1 - Considerando que de acordo com questionamento referente ao EDITAL nº 0067/10-12 – DNIT (anexo), no qual pede-se informações referentes à equivalência ou superioridade e ou similaridade de serviços relativo a: CBUQ pode ser similar ou superior ao TSD? Considerando a resposta positiva do DNIT aos referidos questionamentos; Diante do exposto entendemos que CBQ aplicado como capa de rolamento é superior ao TSD, suprindo exigência Do Edital. É correto usar a densidade da massa de 2,4 t/m³ para conversão das quantidades de CBUQ em m²?

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA:

Concordamos que o entendimento está correto.
A área técnica da Secretaria de Obras informa que realizará as análises considerando, para cada item apresentado, que o processo de execução e grau de dificuldades técnica e equipamentos são no mínimo semelhantes em relação ao exigido, conforme podemos verificar em memorial do processo.

2 - Qual a Jazida definida para ser utilizada na execução do TSD? Qual a DMT até a estaca zero do trecho a ser pavimentado?

RESPOSTA:

A equipe técnica da SEMOB esclarece, ao incluir no orçamento de referência os custos com detalhamento de projeto executivo, não cabe a esta secretaria apresentar os locais de jazidas, instalação de canteiro, bota fora de materiais para que as empresas possam realizar seus cálculos. Cada licitante deve realizar seus cálculos com base nos quantitativos contemplados em orçamento de referência.

Respeitosamente;

André Luiz Vasconcelos dos Santos
Direção de Projetos e Orçamentos
CT 51985 / CREA 29307 DPA
SEMOB